



BỘ Y TẾ
VIỆN PASTEUR TP. HCM

Institut Pasteur

KHOA XÉT NGHIỆM SINH HỌC LÂM SÀNG

252 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại : (84.8) 38.297308 - 38.230352 - Fax : (84.8) 38.201882



VILAS Med 011

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Số bệnh phẩm: **091017-6358**

Giờ ĐK: 13:51

Họ tên: **SÀI GÒN ITO**

Tuổi:

Giới tính:

Địa chỉ:

BS chỉ định:

Địa chỉ/tel:

Giờ lấy mẫu: 18:00 - 09/10/2017

Giờ nhận mẫu: 8:25 10/10/2017

Xét nghiệm: Cây KK phòng < 75m³ - SHLS/QTXX/40 (VSBP)

- Nơi lấy mẫu : Phòng mổ 3 (ngày 09/10/2017) - Có đặt máy AIROCID
- Ngày lấy mẫu : 09/10/2017
- Tình trạng : Không làm việc
- Chức năng : Phòng mổ
- Thể tích (m³) : <75m³

Tiêu chuẩn : WHO 2012 (Clean room, clean-air device classification)

- Grade A : < 1 CFU/m³
- Grade B : 10 CFU/m³
- Grade C : 100 CFU/m³
- Grade D : 200 CFU/m³, (CFU/m³ : Colony Forming Unit - Đơn vị khuẩn lạc/m³)

KẾT QUẢ :

Số lượng vi sinh sống/m³ : 114 CFU/m³


KẾT LUẬN :

Số lượng vi sinh vật trong không khí phòng đạt tiêu chuẩn Grade D.

Ngày: 13/10/2017 14:07



ThS. Vũ Lê Ngọc Lan



KHOA XÉT NGHIỆM SINH HỌC LÂM SÀNG

252 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại : (84.8) 38.297308 - 38.230352 - Fax : (84.8) 38.201882



KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Giờ ĐK: 13:51

Giới tính:

Tuổi:

Địa chỉ:

BS chỉ định:

Đia chi/tel:

Giờ lấy mẫu: 18:15 - 09/10/2017

Giờ nhân mẫu: 8:25 10/10/2017

Xét nghiêm: Cây KK phòng > 75m³ - SHLS/QTXX/41 (VSBP)

- Nơi lấy mẫu : Hành lang (ngày 09/10/2017)
- Ngày lấy mẫu : 09/10/2017
- Tình trạng : Làm việc
- Chức năng : Hành lang
- Thể tích (m³) : > 75m³

Tiêu chuẩn : WHO 2012 (Clean room, clean-air device classification)

- Grade A : < 1 CFU/m³
- Grade B : 10 CFU/m³
- Grade C : 100 CFU/m³
- Grade D : 200 CFU/m³, (CFU/m³ : Colony Forming Unit - Đơn vị khuẩn lạc/m³)

KẾT QUẢ :

Số lượng vi sinh sống/m³ : 573 CFU/m³.

KẾT LUẬN :

Số lượng vi sinh vật trong không khí phòng không đạt tiêu chuẩn Grade D.

Ngày: 12/10/2017 7:45



ThS. *Vũ Lê Ngọc Lan*



BỘ Y TẾ
VIỆN PASTEUR TP. HCM

Institut Pasteur

KHOA XÉT NGHIỆM SINH HỌC LÂM SÀNG

252 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại : (84.8) 38.297308 - 38.230352 - Fax : (84.8) 38.201882



VILAS Med 011

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Số bệnh phẩm: **091017-6359**

Giờ ĐK: 13:51

Họ tên: **SÀI GÒN ITO**

Tuổi:

Giới tính:

Địa chỉ:

BS chỉ định:

Địa chỉ/tel:

Giờ lấy mẫu: 6:30 - 10/10/2017

Giờ nhận mẫu: 8:25 10/10/2017

Xét nghiệm: Cây KK phòng < 75m3 - SHLS/QTXX/40 (VSBP)

- Nơi lấy mẫu : Phòng mổ 3 (ngày 10/10/2017) - Có đặt máy AIROCID
- Ngày lấy mẫu : 10/10/2017
- Tình trạng : Không làm việc
- Chức năng : Phòng mổ
- Thể tích (m3) : <75m3

Tiêu chuẩn : WHO 2012 (Clean room, clean-air device classification)

- Grade A : < 1 CFU/m3
- Grade B : 10 CFU/m3
- Grade C : 100 CFU/m3
- Grade D : 200 CFU/m3, (CFU/m3 : Colony Forming Unit - Đơn vị khuẩn lạc/m3)


KẾT QUẢ :

Số lượng vi sinh sống/m3 : 25 CFU/m3

KẾT LUẬN :

Số lượng vi sinh vật trong không khí phòng đạt tiêu chuẩn Grade C.

Ngày: 13/10/2017 14:07



ThS. Vũ Lê Ngọc Lan